

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области
(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail:
fireman@sibmail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Дзержинскому району г. Новосибирска
(наименование органа государственного надзора)

ул. Комбинатская, 8, тел. 265-84-53, E-mail: ond.dzer@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ул. Дениса Давыдова, 5
(место составления акта)

«15» сентября 2014 г.
(дата составления акта)
« 16 » час. «00» мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя
№ 165

«15» сентября 2014г. по адресу/адресам: г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 5
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Дзержинского района г. Новосибирска по пожарному надзору Винакова П.Г. № 165 от 30.07.2014г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Товарищества собственников жилья «Родина» (ТСЖ «Родина»).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«29» августа 2014г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.,

«15» сентября 2014г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.,

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/ 4 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Дзержинскому району г. Новосибирска, ул. Комбинатская, 8, т. 265-84-62

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Григорьев - В.В. Григорьев 25.08.2014

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Государственный инспектор Вишняк Анна Петровна, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И. (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1	2	3	4
1	Клапаны мусоропроводов не имеют уплотнения в притворах.	п. 53 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
2	В подъездах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	пп. в п. 42 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
3	В помещениях подвала эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	пп. в п. 42 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
4	Выходы на кровлю не оборудованы противопожарными люками (дверьми) 2-го типа.	п. 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
5	В подъезде № 1 между вторым и третьим этажами устроена кладовая.	пп. к п.23 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
6	В подъезде № 4 между седьмым и восьмым этажами устроена кладовая.	пп. к п.23 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
7	В подъезде № 6 между вторым и третьим этажами устроена кладовая.	пп. к п.23 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
8	На лестничных площадках в подъездах хранятся мебель, ящики и т.п.	пп. к п.23 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
9	Не обеспечен свободный подъезд пожарной техники к зданию (рядовая посадка деревьев с юго-восточной стороны).	п. 7.1 СП 4.13130.2013	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.
10	Руководитель организации не обеспечил объект огнетушителями согласно норм.	п. 70 ППР	Председатель правления ТСЖ «Родина» Ушатова О.И.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: _____
2. Фототаблица: _____
3. Протоколы (заключения) проведённых исследований (испытаний) и экспертиз: _____
4. Объяснения: _____
5. Предписания по устранению выявленных нарушений: 165/11 от 15.09.2014г
6. Другие документы (их копии): Протокол № 97-298 от 15.09.2014г
подписанные № 98 от 15.09.2014г, представленные под
№ 38 от 15.09.2014г

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор Вишняк Анна Петровна

«15» сентября 2014г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор филиала ТООС Яримо Зуев
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«15» сентября 2014г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного
лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.