

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Новосибирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, 80 т.222-19-52 ф.223-86-39 E-mail: fireman@sibmail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по Дзержинскому району г. Новосибирска

(наименование органа государственного надзора)

ул. Комбинатская, 8, тел. 265-84-53, E-mail: ond.dzer@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 165/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Товариществу собственников жилья «Родина»

в лице председателя правления Ушатовой Ольги Ивановны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Зубкова В.В.*

Отдела надзорной деятельности по № 165

Дзержинскому району г. Новосибирска

(наименование органа ГПН)

от « 09 » января 2014 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

29.08.2014 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

15.09.2014 года с 14 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД по Дзержинскому району г. Новосибирска

Вишняк Анной Петровной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Товарищества собственников жилья «Родина» (ТСЖ «Родина»)

г. Новосибирск, ул. Дениса Давыдова, 5

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

Председателем правления ТСЖ «Родина» Ушатовой О.И.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Клапаны мусоропроводов не имеют уплотнения в притворах.	п. 53 ППР	15.09.2015г.	
2	В подъездах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	пп. в п. 42 ППР	15.09.2015г.	
3	В помещениях подвала эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильников.	пп. в п. 42 ППР	15.09.2015г.	
4	Выходы на кровлю не оборудованы противопожарными люками (дверьми) 2-го типа.	п. 7.6, 7.7 СП 4.13130.2013	15.09.2015г.	
5	В подъезде № 1 между вторым и третьим этажами устроена кладовая.	пп. к п.23 ППР	15.09.2015г.	
6	В подъезде № 4 между седьмым и восьмым этажами устроена кладовая.	пп. к п.23 ППР	15.09.2015г.	
7	В подъезде № 6 между вторым и третьем этажами устроена кладовая.	пп. к п.23 ППР	15.09.2015г.	
8	На лестничных площадках в подъездах хранятся мебель, ящики и т.п.	пп. к п.23 ППР	15.09.2015г.	
9	Не обеспечен свободный подъезд пожарной техники к зданию (рядовая посадка деревьев с юго-восточной стороны).	п. 7.1 СП 4.13130.2013	15.09.2015г.	
10	Руководитель организации не обеспечил объект огнетушителями согласно норм.	п. 70 ППР	15.09.2015г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности

в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в сентябре 2015 г.

(квартал, месяц).

Старший инспектор Вишняк Анна Петровна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«15» сентября 2014г.

М.Л.П.*



Предписание для исполнения получил:

Гукаш
(подпись)

Промышлен Гукаш - О.М. Гукашев
(должность, фамилия, инициалы)

«15» сентября 2014г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;

ГУ МЧС России по Новосибирской области: 8 (383) 239-99-99.